

PREGÃO 06/2023
PONTOS LÓGICOS
ABERTURA 17/05/2023 AS 10:00
RESPOSTA ESCLARECIMENTO 001

Questionamento 1 – Prezado, com base no que está descrito no item “ 3.3.2. Os pontos elétricos devem conter 04 (quatro) tomadas de circuito, 01 (um) do circuito comum e 01 (um) ponto de rede de dados. “entendemos que cada estação de trabalho deve possuir dois pontos elétricos duplos 2P+T, os quais estarão conectados ao mesmo circuito elétrico. Esse entendimento está correto? Também se refere ao ponto de rede de dados. Entendemos que o ponto de rede lógico se faz necessário ponto duplo com duas tomadas RJ45?

RESPOSTA

Serão necessários 2 pontos elétricos duplos 2P+T e 1 ponto RJ45.

Questionamento 2 - Prezado, nas especificações técnicas não encontramos informações sobre o diâmetro do cabo elétrico e corrente máxima do circuito, sendo essa informação de grande valia para um correto dimensionamento. Entendemos que por se tratar de tomadas para ambientes que possuem estações de trabalho, se faz necessário a utilização de um diâmetro mínimo de 2,5mm². Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA

Está correto, deverão ser utilizados cabos PP de 2,5mm².